

Verbruiken CWH in piekperiode

Type	Extra	Aantal	Tapcapaciteit 1e uur - 40°C 30	Tapcapaciteit continu - 40°C	Tapcapaciteit piek 2 uur -40°C	Tapcapaciteit 1e uur - 60°C 50	Tapcapaciteit continu - 60°C	Tapcapaciteit piek 2 uur -60°C
CWH30-200		1	1140	874	2014	684	524	1208
CWH30-200		2	2280	1748	4028	1368	1049	2417

Type	Extra	Aantal	Tapcapaciteit 1e uur - 40°C 30	Tapcapaciteit continu - 40°C	Tapcapaciteit piek 2 uur -40°C	Tapcapaciteit 1e uur - 60°C 50	Tapcapaciteit continu - 60°C	Tapcapaciteit piek 2 uur -60°C
CWH60-300		1	2147	1747	3894	1288	1048	2336
CWH90-300		1	3023	2623	5646	1814	1574	3388
CWH120-300		1	3897	3437	7334	2338	2062	4400
CWH60-300	HWST200	1	2347	1947	4294	1408	1168	2576
CWH90-300	HWST200	1	3223	2823	6046	1934	1694	3628
CWH120-300	HWST200	1	4097	3637	7734	2458	2182	4640
CWH60-300	HWST300	1	2447	2047	4494	1468	1228	2696
CWH90-300	HWST300	1	3323	2923	6246	1994	1754	3748
CWH120-300	HWST300	1	4197	3737	7934	2518	2242	4760
CWH60-300		2	4294	3494	7788	2576	2096	4673
CWH90-300		2	6046	5246	11292	3628	3148	6775
CWH120-300		2	7794	6874	14668	4676	4124	8801